

Priezvisko a meno účastníka: **Stromček Juraj, Ing.** Podpis účastníka: **podpis** PIN: **235**

Dátum: HODNOTENIE: splnené* - nesplnené* Podpis lektora:
* prečiarknut čísla neplatí

Praktické cvičenie T21b-01a - trieda ochrany: II skupina náradia: A

Literatúra: učebnica (kniha formátu A4)

Kopecký, V.: Odborná spôsobilosť v elektrotechnike,

- kap. 20.1- Revízie elektrického ručného náradia,
- kap. 20.1- Kto môže robiť revízie elektrického ručného náradia (podľa vyhl. 508)

REVÍZIE ELEKTRICKÉHO RUČNÉHO NÁRADIA					Revízie počas používania a po oprave						
podľa STN 33 1600 + zmena Z1 a vyhl. 508											
Organizácia (vlastník spotrebiča): TE-ELEKTRO, a. s., Palárikova 21, 010 09 Žilina IČO: 011775431			Dátum zaradenia do používania: 01.04.2020 Dátum vyradenia z používania: Dôvod vyradenia:								
Názov (označenie) spotrebiča: INŠTALAČNÁ FRÉZA Typ: FRE-K374-P Výrobné číslo: N:2020-03-296			<table><tr><td>Napätie:</td><td>AC 230 V</td></tr><tr><td>Trieda ochrany (I, II, III):</td><td>II</td></tr><tr><td colspan="2">Poznámky: Dodávka z ČR – TESLA Brno</td></tr></table>			Napätie:	AC 230 V	Trieda ochrany (I, II, III):	II	Poznámky: Dodávka z ČR – TESLA Brno	
Napätie:	AC 230 V										
Trieda ochrany (I, II, III):	II										
Poznámky: Dodávka z ČR – TESLA Brno											
Útvár v ktorom je spotrebič používaný, skupina spotrebiča podľa používania, lehoty kontrol a revízií :											
označenie útvaru	dátum začatia používania	skupina náradia	lehoty kontrol (ako často)	lehoty revízií (ako často)	podpis zodpovedného pracovníka prevádzkovateľa						
PREV-23	01.04.2020	A	každý mesiac	každých 12 mesiacov	podpis						
dátum revízie	Namerané hodnoty				Výsledky revízie (vybrať): - dobrý stav - chybný stav - medzný stav - vyžaduje opravu	Revíziu vykonal: meno, priezvisko, § vyhl. 508 a podpis:					
	ochranný vodič Ω	základná izolácia MΩ	prídavná izolácia MΩ	Zosilnená izolácia MΩ							
30.09.2020	--	1,8	--	5	chybný stav	Peter Vysoký, § 22 – samostatný elektrotechnik podpis					
	Použité meracie prístroje a meracie metódy: - merací prístroj UNITESTER 06A, výrobné číslo B745-2019 - meranie základnej izolácie medzi živými časťami a neprístupným kovovým filtrom, ktorý je od živých častí oddelený len základnou izoláciou, - meranie zosilnenej izolácie medzi živými časťami a prístupným kovovým tlmíčom										
	Odporúčania revízneho pracovníka, prípadne poučenie prevádzkovateľa pri zistených závadách: Odporúčam vyradiť z používania.										
	podpis poučeného zodpovedného pracovníka prevádzkovateľa: podpis										
	Použité meracie prístroje a meracie metódy:										
	Odporúčania revízneho pracovníka, prípadne poučenie prevádzkovateľa pri zistených závadách:										
	podpis poučeného zodpovedného pracovníka prevádzkovateľa:										
	Použité meracie prístroje a meracie metódy:										
	Odporúčania revízneho pracovníka, prípadne poučenie prevádzkovateľa pri zistených závadách:										
	podpis poučeného zodpovedného pracovníka prevádzkovateľa:										